



MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

BETEGNELSE:

Fibrolith træuldbetonplader

GODKENDELSESINDEHAVER:

Holbæk Byggemateriale Compagni A/S
Kalundborgvej 123
Postboks 105
4300 Holbæk
Telefon 59 44 12 00
Telefax 59 44 30 11.

MÆRKNING:

Pladerne skal leveres i emballage, på paller eller lignende med en seddel mærket Fibrolith Træuldbeton indlagt synligt i hvert bundt eller stabel.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2006-01-03
- udløbsdato 2008-01-01

BESKRIVELSE:

Fibrolith træuldbetonplader er fremstillet af cementbunden træuld og leveres i bredderne 500 mm og 600 mm i længderne 1200 mm, 2000 mm og 2400 mm og i tykkelserne 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm og 100 mm. Pladernes densitet aftager med voksende pladetykkelse fra ca. 450 kg/m³ til ca. 340 kg/m³.

Pladerne leveres med ret afskårne eller affasede kanter og med den synlige overflade ubehandlet eller malet med en vanddispergeret maling på PVA- eller acrylbasis.

Pladerne anvendes faststøbt i beton eller fastgjort på et sømbart og bæredygtigt underlag med forzinkede kamsøm med pladehoved eller med forzinkede skruer med pladehoved.

Fibrolith træuldbetonplader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

I mindstetykkelsen 25 mm opfylder plader desuden klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Fibrolith træuldbetonplader i mindstetykkelsen 25 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor bygge Lovgivningens krav til overflader kan opfyldes, hvis disse udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal pladerne stødes tæt under opsætningen.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S nøje følges, specielt hvad angår understøtningsafstande og befæstelsesmidler.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.


Thomas Bruun