

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 051



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Fibrolith Træbetonplader

fra virksomheden

**HBC A/S, Holbæk Byggemateriale Compagni
Kalundborgvej 123
4300 Holbæk**

*er godkendt og tildelt mærkningstilladelse i henhold til kravene i
Dansk Selskab for Indeklimas Produktstandard for
"Loft- og vægssystemer", 2. udgave, 1997*

*Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er i henhold til
ovennævnte produktstandard fastlagt til:*

20 døgn

*og partikelafgivelsen inkl. fibre er klassificeret som **lav***

baseret på prøvning af Fibrolith, Lys, Fin uld

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

01. oktober 2003

*ved årlig attestation af det tilhørende bilag i henhold til
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.*

*Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat,
såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

For Dansk Indeklima Mærkning

Ledende medarbejder

Dato

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 051



Bilag

Certifikatindehaver:
HBC A/S, Holbæk Byggemateriale
Compagni
Kalundborgvej 123
4300 Holbæk

Certifikat udstedt 1. gang:
1. oktober 2003

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Selskab for Indeklimas produktstandard for "Loft- og vægssystemer", 2. udgave 1997. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 30 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, produktstandarden omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug.

Omfattede produktegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse.

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget				
Sign. vedr. seneste forlængelse				
Mærkningstilladelsen udløber				