



MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Tagplade
Tagdækning B_{ROOF}(t2).

BETEGNELSE:

HBC Bølgeplader profil 6-S og profil 9-S

GODKENDELSESINDEHAVER:

Holbæk Byggemateriale Compagni A/S
Kalundborgvej 123
Postboks 105
4300 Holbæk
Telefon 59 44 12 00
Telefax 59 44 30 11.

MÆRKNING:

Pladerne skal være mærket som følger:
Profil 6-S:
Pladerne er mærket med en kode, som indikerer produktionslinie, EURO SIX LAN samt produktionsår, -dag og -måned samt skift

Profil 9-S

Pladerne er mærket med en kode, som indikerer produktionslinie, P9 samt produktionsår, -dag og -måned samt skift

BEMÆRKNINGER:

Ingen

BESKRIVELSE:

HBC Bølgeplader profil 6-S og profil 9-S er fremstillet af sand, cement, pva, cellulosefibre og vand. Pladerne har for hver bølge indstøbt et riflet bånd af polypropylen placeret et vilkårligt sted på det lige stykke mellem bølgetop og bølgedal.

Pladerne profil 6-S leveres i bredden 1086 mm og i længdene 610 mm og 1220 mm. For bølgeprofil 6-S er bølgebredden ca. 146,5 mm, bølgehøjden excl. pladetykkelsen ca. 48 mm og pladetykkelsen ca. 6,5 mm.

Pladerne profil 9-S leveres i bredden 1030 mm og i længden 1220 mm. For bølgeprofil 9-S er bølgebredden ca. 177 mm, bølgehøjden eksklusive pladetykkelsen ca. 51 mm og pladetykkelsen ca. 6,5 mm.

Pladerne oplægges på åse eller lægter og fastgøres med 110/6,0 mm varmforzinkede skruer med underlagsskiver.

HBC Bølgeplader profil 6-S og profil 9-S opfylder de europæiske krav til tagdækninger med reaktion på brand klasse B_{ROOF}(t2).

Tage af HBC Bølgeplader profil 6-S og profil 9-S oplagt med understøtningsafstande fra midte til midte indtil 1070 mm opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for Tagelementers styrke*, MK 5.00/004, til tage der yder tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrængning.

GODKENDELSE:

HBC Bølgeplader profil 6-S og profil 9-S godkendes anvendt til tage, der yder tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget, jf. BR-95, kap. 5.1.1, stk. 4 samt BR08 kap. 4.1, stk. 4 på steder, hvor tagdækninger ifølge byggelovgivningen skal udføres som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger eller som tagdækning B_{ROOF}(t2).

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Afstanden fra midte til midte af de understøttende lægter eller åse må ikke overstige 1070 mm.
- 2 Tagkonstruktionen skal være dimensioneret og udført i overensstemmelse med DS 413, norm for trækonstruktioner.
- 3 Oplægningen af pladerne skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 pladernes styrkemæssige egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
- 3 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Thomas Bruun