



**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Klasse 1 beklædning.

**BETEGNELSE:**

## Naturit Plan beklædningsplader

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Holbæk Byggemateriale Compagni A/S  
Kalundborgvej 123  
Postboks 105  
4300 Holbæk  
Telefon 59 44 12 00  
Telefax 59 44 30 11.

**MÆRKNING:**

Pladerne skal leveres i emballage, som er mærket Naturit og med typebetegnelse (Plan).

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:  
- samme sagsnummer  
- udstedelsesdato 2007-01-10  
- udløbsdato 2008-01-01

Pladerne produceres i Tjekkiet af Fa. Lineta a.s., CR under betegnelsen CEM-VIN Platten.

**BESKRIVELSE:**

Naturit Plan beklædningsplader er plane, ubehandlede cementplader armeret med cellulosefibre (7,5%), perlite (5%) og polypropylenfibre (1,5%). Pladerne har en densitet på 1350 – 1550 kg/m<sup>3</sup>.

Pladerne leveres i tykkelserne 3 – 18 mm og normalt i formaterne 1200 mm x 2500 mm og 1200 mm x 3000 mm.

Betegnelserne Naturit Struktur og Naturit Dekor henfører til forskellige malebehandlede overflader.

Naturit Plan beklædningsplader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Naturit Plan beklædningsplader i tykkelsen 8 mm og derover opfylder tillige klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

**GODKENDELSE:**

I Naturit Plan beklædningsplader godkendes anvendt som regnskærm med bagved liggende hulrum uden på en klasse 1 beklædning udvendigt på ydervægge i bygninger med mere end 1 etage og udvendigt på ydervægge i småhuse.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Hulrummet bag pladerne skal udformes således, at vand, som trænger ind gennem fugerne, ledes bort fra væggenes indvendige del og udad mod facadens yderside. Der skal udføres inddækninger omkring vinduer og døre, som sikrer, at vandet ledes bort herfra.
  - 2 Opsætningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S.
- II Naturit Plan beklædningsplader godkendes endvidere anvendt som indvendig beklædning opsat enten i brandteknisk fast forbindelse med underlag, som opfylder de brandtekniske klassifikationskrav til overflader for det pågældende rum, eller som en del af et nedhængt loft helt af klasse A materiale.

III Naturit Plan beklædningsplader godkendes endvidere anvendt som indvendig og udvendig beklædning på steder, hvor byggelovgivningens krav til overflader kan opfyldes, hvis disse udføres mindst som klasse 1 beklædning

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle pladesamlinger være understøttede.
- 2 Hvor pladerne anvendes som udvendig beklædning, skal konstruktionen sikres imod fugtskader som følge af, at vanddamp, der diffunderer udad i konstruktionen, kondenserer på pladernes bagside.  
Sikringen kan fx ske ved, at der indvendig i konstruktionen anbringes en effektiv dampspærre, eller ved at det ved beregning dokumenteres, at konstruktionens dampdiffusionsmodstand er gradvist voksende i indadgående retning.
- 3 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Thomas Bruun